

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.31957.04ПОР0

«ПОЖАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»



№ 0000077

ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ПК0.001.АЯ66.П019

Срок действия с 16.10.2020 по 15.10.2023

КОД (ОКПД 2) 23.65.11
ТН ВЭД 6808 00 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Решетникова Валерия Дмитриевна.
ОГРНИП: 320554300033600, ИНН: 550517331808.
Юридический адрес: 644074, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Дмитриева д. 15/3, кв.78
Телефон: +7(3812)981-212, 981-950

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Решетникова Валерия Дмитриевна.
ОГРНИП: 320554300033600, ИНН: 550517331808.
Юридический адрес: 644074, Россия, Омская область, г. Омск, ул. Дмитриева д. 15/3, кв.78
Фактический адрес: 644516 Омская обл. Омский р-н п.Ключи ул.Заводская д.1 Телефон: +7(3812)981-212, 981-950

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Аттестат аккредитации № РОСС RU.31957.04ПОР0.ПК0.001.АЯ66 от 10.07.2019 «ГОСТЭР» 620144, Россия, обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 109, оф.304.
info@gosster.ru: http://gosster.ru. Тел. +7 (343)382-46-36

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Плиты цементно-стружечные, торговая марка «STROPAN». Выпускаемые по ГОСТ 26816-2016.
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 6. Метод 1.
Группа горючести – НГ (негорючий материал).


ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

Протокол исследований (анализа) № 00805/ЕМ-16 от 13.10.2020 Испытательная лаборатория «ПОЖГАРАНТ» ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА» аттестат аккредитации № ССГБ RU.28ПБ01 до 24.01.2022.



Руководитель органа
по сертификации

Эксперт (аудитор)



Подпись

А.С. Зуев

Инициалы, фамилия
Н.Н. Галимьянов

Инициалы, фамилия