

## «ПОЖАРНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ»



### ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№

РОСС RU.32784.04ГОР0.014

0000014

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Индивидуальный предприниматель Мишук Сергей Александрович  
ОГРНИП: 324554300010114, ИНН: 550103363530.

Юридический адрес: 644513, Россия, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Красноярская д.10. Телефон: +7 (3812) 981-221, 981-212

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя)

Индивидуальный предприниматель Мишук Сергей Александрович  
ОГРНИП: 324554300010114, ИНН: 550103363530.

Юридический адрес: 644513, Россия, Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Красноярская д.10.

Фактический адрес: 644516, Россия, Омская область, Омский район, п. Ключи, ул. Заводская, д.1. Телефон: +7 (3812) 981-221, 981-212

#### ОРГАН ПО

#### СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТЭР»

620014, Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 22,

офис 6, тел.: +7 (343) 382-46-36, e-mail: info@gosster.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32784.04ГОР0.OC01

#### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

#### ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Плиты цементно-стружечные, торговая марка «STROPAN». Выпускаемые по ГОСТ 26816-2016. **Серийный выпуск.**

#### СООТВЕТСТВУЕТ

#### ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», раздел 6. Метод 1.

Группа горючести – НГ (негорючий материал).

Код ОКПД 2

23.65.11

Код ТН ВЭД

6808 00 000 0

#### ПРОВЕДЕННЫЕ

#### ИССЛЕДОВАНИЯ

#### (ИСПЫТАНИЯ) И

#### ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № ИЛ10-32065 от 01.03.2024 г. Выданный испытательной лабораторией ООО «СИСТЕМА», АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.32623.ИЛ10ПБ

#### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Заявка № OC01.H014 от 17.02.2024 г.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 06.03.2024 г. по 05.03.2027 г.



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.С. Звев

Н.Н. Галимьянов